Wasserversorgung
5522 Tägerig

Information Trinkwasserqualität 2025

Herkunft Quellwasser Zugekauftes Wasser Büschikon	Quellen Büschikermatten und Wyhalde, Büschikon Pumpwerk Himmelrich, Mellingen Mischwasser Reservoir Salhau, Hägglingen	
Gesamthärte	Ø Quellwasser	35° fH (hart)
Chemische Beurteilung	Quellwasser gesamt Mellingen Himmelrich	Nitratwert 31 mg/l Nitratwert 35 mg/l
Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse Trinkwasser	Aerobe mesophile Keime KBE/ml Enterokokken KBE/ml Escherichia coli KBE/ml	Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar
Hygienische Beurteilung	Das Trinkwasser wird jährlich zweimal mikrobiologisch durch das Amt für Verbraucherschutz kontrolliert. Die mikrobiologischen Werte der Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.	
Behandlung	Unser Quellwasser wird mittels Trübungsmessung überwacht und durchfliesst anschliessend eine UV-Desinfektion. Dadurch können eventuell vorhandene Mikroorganismen deaktiviert werden.	
Nitratwert	Der Toleranzwert liegt bei 40 mg/l Nitrat im Trinkwasser. Das angestrebte Qualitätsziel liegt unter 25 mg/l Nitrat im Trinkwasser. Unser Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss Lebensmittelgesetzgebung.	
Besonderes	Die Wasserversorgung Tägerig arbeitet gemäss Qualitätssicherung und überprüft sich laufend selbst.	
Weitere Auskünfte	Brunnenmeister C. Frei	Mobil 079 / 679 17 64